



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000001555/FNOC/CIT/2018/1751

आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 7, 2018 जावक की तिथि / Dispatch Date : Jul 11, 2018

आवेदक का नाम / Applicant Name : RISE INTERNATIONAL SCHOOL

18. Illuminated Exit Sign.

19. Means of Escape.

20. Compartmentation.

21. MCB/ELCB.

22. Fireman Switch in Lift.

23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.

24. Refuge Area.

(2) उपरोक्त लखिति 24 बन्दिदुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4, के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापति करना, समस्त फस्ट एड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग - 4 अनुसार) व्यवस्था करना, भूमि विकास नियम, 2012 एवं निर्धारित आई.एस. मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदक को स्वीकृत अभिन्यास एवं भवन अनुज्ञा में निर्धारित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रखना अनिवार्य होगा।

(5) आवेदक को प्रोवजिनल फायर एनओसी में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापति कर निर्माण पूरण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरान्त वैधानिक रूप से आवश्यक "अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदुपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमतिलायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत भवन अनुज्ञा अवधि में कार्य आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई एनओसी नरिस्त मान्य होगी।

अतः गठित समितिकी अनुशंसा अनुसार उपरोक्त लखिति शर्तों एवं प्रावधानों के तहत "प्रोवजिनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने की स्वीकृति "अग्नि प्राधिकारी" द्वारा प्रदाय की गई है और तदनुसार स्वीकृति आदेश जारी किया जाता है।

(अग्नि प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित)



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - ४६२०१६
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000001555/FNOC/CIT/2018/1751
आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 7, 2018 जावक की तिथि / Dispatch Date : Jul 11, 2018
आवेदक का नाम / Applicant Name : RISE INTERNATIONAL SCHOOL
आवेदक का पता / Applicant Address : RAMBETI SHIKSHA AVAM PARYAVARAN PRASAR SAMITI
SERVEY NO. 83 & 85, VILLAGE NAINAGIRI, GWALIOR 474010
अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : PROVISIONAL
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy :
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 9.20 (मीटर में / Meter)
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 5227 (Sq.Mtr)
संपत्ति का पता / Property Address : RAMBETI SHIKSHA AVAM PARYAVARA SERVEY NO. 83 & 85,
VILLAGE NAINAGIRI, GWALIOR
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

टिप्पणि / Remarks:

प्रति,

श्री रामबेटी शिक्षा एवं पर्यावरण प्रसार समिति,

ग्राम नानागरी,

ग्वालियर (म.प्र.)

वर्षिय:- रकवेस्ट नम्बर 6000001555 - श्री रामबेटी शिक्षा एवं पर्यावरण प्रसार समिति, सर्वे नं. 83 एवं 85, ग्राम नानागरी, ग्वालियर के 5227 वर्ग मी. क्षेत्रफल एवं 9.20 मी. उंचे शैक्षणिक भवन हेतु "प्रोविजिनल फायर अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदाय करने के संबंध में।

वर्षियांतरगत श्री रामबेटी शिक्षा एवं पर्यावरण प्रसार समिति, सर्वे नं. 83 एवं 85, ग्राम नानागरी, ग्वालियर के 5227 वर्ग मी. क्षेत्रफल एवं 9.20 मी. उंचे शैक्षणिक भवन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन के साथ आवेदक भवन/बहुमंजलि भवन का फायर प्लान सक्षम फायर कंसल्टेन्ट से तैयार (हस्ताक्षर सहित) प्रस्तुत किया गया है तथा अग्निसुरक्षा संबंधी निर्धारित 53 बिन्दुओं की जानकारी भी आर्कटिक्ट/इन्जीनियर तथा भवन मालिक के हस्ताक्षर सहित प्रस्तुत की गई है।

गठित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदन को नमिनलखिति प्रवाधान एवं शर्तों का पालन करना आवश्यक होगा :-



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - ४६२०१६
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ

Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र

No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000001555/FNOC/CIT/2018/1751

आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 7, 2018 जावक की तिथि / Dispatch Date : Jul 11, 2018

आवेदक का नाम / Applicant Name : RISE INTERNATIONAL SCHOOL

(1) नमिन्लखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था करना अनविर्य होगा :-

1. Access.
2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.



संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate of Urban Administration & Development, M.P., Bhopal

पालिका भवन, शिवाजी नगर, भोपाल - ४६२०१६
Palika Bhawan, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

अग्नि शमन प्रकोष्ठ
Fire Cell

अनापत्ति प्रमाण पत्र
No Objection Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6000001555/FNOC/CIT/2018/1751

आवेदन की तिथि / Application Date : Jul 7, 2018 जावक की तिथि / Dispatch Date : Jul 11, 2018

आवेदक का नाम / Applicant Name : RISE INTERNATIONAL SCHOOL

**SANJAY
KUMAR**

Digitally signed by
SANJAY KUMAR
Date: 2018.07.11
17:31:14 +05'30'

अधीक्षण यंत्री,

Superintendent Engineer

नगरीय प्रशासन एवं विकास,

Urban Administration & Development

म.प्र., भोपाल

M.P., Bhopal